

103 學年度環資學院第一次師生座談會議紀錄暨業務單位回覆說明表

(含化工系、環安衛系、材料系)

一、時間：103 年 12 月 12 日，(星期五)；中午：12:00~13:00。

二、主席：李志偉 主任；記錄：詹秀璟

三、建議事項詳如下表：

建議單位	意見反應	回覆單位	預訂完成時間 (yy/mm)	意見回覆
四材一甲	建議事項一： 綜大三樓陽台後方有人抽菸，上課時間綜大 303 教室都聞的到。	材料系	103 年 12 月	材料系主任回覆： 協請材料系各位教職員加強巡邏與改善。
四材一乙	建議事項二： 四材一乙上課教室機械館 502 教室的投射布幕距離過長，造成上課的時候效果不佳。	材料系	103 年 12 月	材料系主任回覆： 協請材料系助理通知機械系助理協助換適當教室。
四環一	建議事項三： 學生第五宿舍頂樓曬衣間衣服掉落，造成地板髒亂無人清理。	化工系 學務處	104 年 1 月	化工系主任回覆： 舍監是否可以派工讀生加強整理。 學務處回覆： 每日總務處均會檢派清潔人員至各舍頂樓實施打掃工作，惟頂樓為開放空間，學生衣物易因風吹而掉落地面，已請舍監加強廣播宣導同學於曬衣時加強固定；另檢派各舍假日工讀生協助巡查及整理。
四化一甲、 乙	建議事項五： 上課教室體育館 206、207 夏季上課時，調整後冷氣仍是不冷。	材料系 總務處	104 年 1 月	材料系主任回覆： 協尋總務處幫助調查冷氣機問題。 總務處回覆： 當時因空調冰水主機馬達故障，造成電腦控制系統當機，已修復完成冷氣正常運轉。
四環一	建議事項六：	總務處	104 年 1 月	總務處回覆：

建議單位	意見反應	回覆單位	預訂完成時間 (yy/mm)	意見回覆
	上課至 12 點下課，第二宿舍餐廳就只剩下自助式供餐。			本學期搭伙人數為 2063 人，平均一間餐廳用餐人數為 1031 人。目前第一餐廳餐道數量快餐區約為 300 份，燴飯區約為 250 份，麵食區約為 250 份，其餘為自助餐道，各餐道都平均供應，快餐區平時同學取用較多故會多準備至 350 份。12 點同學下課時人數較多，故部分餐道會提早售完，但數量均足夠同學食用，如每日公告之菜單，有同學喜好餐色，請盡早排隊領用。
四環一	建議事項七： 體育館 209、203 投影機常常無法正常開啟，常需要換教室上課。	材料系 圖資處	104 年 1 月	圖資處回覆： ※103 學年度體育館 209 報修狀況如下： 9 月 12 日 CD Player 沒有反應，經當日確認並無問題。 10 月 8 日外接有線麥克風之控制器故障，於當日通知上課老師改用其他麥克風，並於 10 月 21 日廠商完成維修。 10 月 16 日投影機無法正常開機，於當日重新拔插電源即恢復正常。 ※103 學年度體育館 203 尚未有任何報修通知，電算中心定期派員維護教室資訊設備皆正常。
四材一乙	建議事項八： 學生希望一年級就有專題課程。	材料系	103 年 12 月	材料系主任回覆： 專題課程把我們所學的基礎課程應用在實用上面，一、二年級先培養基礎課程，三上開始修專題課程較為適用。

※本表由學務處提供。